

**муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 156 «Волжаночка»**

пр-д. Героя России Аверьянова, д. 8 г. Ульяновск, Россия,  
432035

Тел. (8422)58-33-68  
E-mail: dou156@mail.ru

ОГРН 1027301406824  
ОКПО 25334423

ИНН 7326011339  
КПП 732601001

15.08.2018 № 135

На № \_\_\_\_\_


Государственному инспектору  
Ульяновского отдела по надзору за  
энергетической безопасностью и ГТС  
М.П. Майоровой

432980, г. Ульяновск, ул. Матросова,  
24А, а/я 5023  
тел./факс 8(8422) 41-35-05

**Отчет об исполнении предписания № 12-732-03-18-010-П от 14.03.2018 об устранении  
нарушений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  
надзору Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору**

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений
1.	Провести профилактические испытания электрооборудования.	Профилактические испытания электрооборудования – проведены.
2.	Разработать однолинейную схему электрических соединений электроустановки Потребителя.	Однолинейная схема электрических соединений – разработана.
3.	Происходит образование цементной пыли (полы щитовой).	Полы в электрощитовой выложены плиткой из керамогранита.
4.	Разработать паспорт на заземляющего устройства.	Паспорт заземляющего устройства – разработан.
5.	На питающих кабельных линиях в щитовой повесить бирки.	На питающих кабельных линиях в щитовой повешены бирки.
6.	Отсутствует подготовленный электро-технический персонал.	Внесены изменения в перечень работ выполняемых по контракту № 04/2018 от 09.01.2018г. на производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей внутридомового инженерного оборудования на услуги по эксплуатации электроустановок образовательного учреждения.
7.	Разработать годовые планы ремонтов основного оборудования электроустановок.	Годовые планы ремонтов основного оборудования электроустановок – разработаны.

Заведующий



Е.А. Андрященко