

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27
единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 208/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

06 июля 2021 г.

г. Ульяновск

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ульяновска
детскому саду № 156 (далее – МБДОУ № 156);
Заведующему МБДОУ № 156 Андрященко Елене Александровне.

Во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 208 от 09.06.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.06.2021 года по 14.07.2021 года, проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в МБДОУ № 156 по адресу: 432035, г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, д. 8.

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Фролов Петр Александрович

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 156 Андрященко Елена Александровна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	2	3		
1.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ) п. 30	11.10.2021	

2.	Не обеспечивается соблюдение сроков своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Огнетушители 2006 г. Согласно предоставленных паспортов на огнетушители, срок службы составляет – 10 лет с даты выпуска.	ППР в РФ п. 60	11.10.2021	
3.	Для здания МБДОУ № 156 (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) разработана декларация пожарной безопасности от 09.04.2021 г. № 73 401 365 ТО 4877 с недостоверными сведениями. Требования ППР в РФ (п. 30, п.60) не выполняются.	ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123)	11.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора). Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица, либо в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

С предписанием ознакомлен,
копию получил:

Ляф
(подпись)

« 06 » июля 2021 года



« 06 » июля 2021 года

М.П.

Заварушин Александр С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор города
Ульяновска по пожарному надзору
Фролов Петр Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)