



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 87 от 28.02.2019г
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

При плановой проверке объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 156 «Волжаночка» по адресу: г. Ульяновск, проезд Героя России Аверьянова, дом 8 Акт проверки №0049 от 28.02.2019г. ОГРН 1027301406824 от 18.11.2002 ИНН 7326011339

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

В коридоре между группами № 1 и № 2, № 7 и № 4, № 5 и № 6 потолок, стены с дефектами (потрескалась штукатурка, подтеки). В группе № 1 «Солнышки» (младшая) в туалете стены с дефектами, местами отвалилась плитка; в помещении приема детей стены с дефектами (потрескалась краска), на потолке подтеки. В туалете группы № 2 «Ягодки» (2-я младшая) потолок с дефектами (потрескалась штукатурка). В группе № 7 «Звездочки» (средняя) в помещении для мытья посуды стены с дефектами, в группе № 4 «Цветочки» (подготовительная) в помещении для мытья посуды, в игровой, туалете потолок и стены с дефектами (трещины, отлетает штукатурка, краска), в группе № 6 «Симбик» (подготовительная) в помещении для мытья посуды плитка отлетела, в прачечной стены и потолок с дефектами (трещины, отлетает штукатурка). Пункт 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

-согласно экспертного заключения № 250/73-20/81-2019/06 от 18.02.2019, протокола лабораторных испытаний № П1825 от 13.02.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU. 710027 от 25.06.2015г, выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 28.03.2016г. выданный Федеральной службой по аккредитации) коэффициент пульсации с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в точках: средняя группа № 3 (групповая рабочее место 1, 2), подготовительная № 6 (групповая рабочее место 1, 2); общая освещенность с учетом погрешности измерений не соответствует нормативным величинам, установленным табл. № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в точках: подготовительная группа № 6 (раздевальная точка 1, точка 2), старшая группа № 5 (раздевальная точка 1, точка 2), средняя группа № 7 (раздевальная точка 2, точка 3).

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В помещениях медицинского блока имеются дефекты: в кабинете приема врача/медсестры, местами треснула и облупилась краска на панелях (у окна), трещины покраски на двери, в коридоре на поверхности стен имеются трещины (у дверного косяка); на потолке в процедурном кабинете участки отшелушивания покраски, в кабинете приема дефект линолеума на полу возле раковины, что затрудняет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 4.2 главы 4, п. 11.14., главы 11, раздела 1.

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

Предписываю провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

1. Провести ремонт в коридорах между группами № 1 и № 2, № 7 и № 4, № 5 и № 6; в помещении приема детей, в туалете группы № 1 «Солнышки» (младшая); в туалете группы № 2 «Ягодки» (2-я младшая); в помещении для мытья посуды группы № 7 «Звездочки» (средняя); в помещении для мытья посуды, в игровой, туалете группы № 4 «Цветочки» (подготовительная); в помещении для мытья посуды группы № 6 «Симбик» (подготовительная); в прачечной в соответствии с пунктами 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: 12.08.2019г

2. Привести параметры искусственного освещения в учебных помещениях в соответствии с требованиями таблицы № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в средней группе № 3, старшей группе № 5, подготовительной № 6, средней группе № 7

Срок: 12.08.2019г

3. Провести устранение дефектов отделки в помещениях медицинского блока в соответствии требований СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 4.2 главы 4, п. 11.14., главы 11, раздела 1.

Срок: 12.08.2019г

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 156 «Волжаночка»**

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить: до 12.08.2019г. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области по адресу: 432071 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Специалист-эксперт

Старший специалист I разряда

(должность)

(подпись)

Михеева Л.В.

Никитина Н.Л.

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получила 28.02.2019г

заведующая

должность

подпись

Андреященко Е.А.

Ф.И.О.