



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова, д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

Предписание № 12-732-03-18-010-П

432035, г.Ульяновск,
пр.Аверьянова, д.8
(место проведения проверки)

“ 14 ” марта 20 18 г.
(дата составления предписания)

Я, Майорова Марина Павловна - государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС, на основании акта проверки от «14» марта 2018 г. № 12-732-03-18-010-П, составленного в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 156 «Волжаночка» (сокращенное наименование МБДОУ № 156); юридический адрес – 432035, г.Ульяновск, пр.Аверьянова, д.8; ИНН 7326011339

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

предписываю:

МБДОУ № 156 устранить в установленные сроки выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области энергетической безопасности, указанные в Акте проверки Среде-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «14» марта 2018 г. № 12-732-03-18-010-П, а именно:

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Провести профилактические испытания электрооборудования.	п.3.6.2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.
2.	Разработать однолинейную схему электрических соединений электроустановки Потребителя.	п.1.5.18. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.


3.	Происходит образование цементной пыли (попы щитовой).	п.2.2.10. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.
4.	Разработать паспорт на заземляющего устройства.	п.2.7.15. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.
5.	На питающих кабельных линиях в щитовой повесить бирки.	п.2.4.5. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.
6.	Отсутствует подготовленный электро-технический персонал.	п.1.2.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.
7.	Разработать годовые планы ремонтов основного оборудования электроустановок.	п.1.6.3. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	30.08.2018г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор Ульяновского
отдела по надзору за энергетической
безопасностью и ГТС

 М.П.Майорова

С предписанием ознакомлен, копию предписания получил:
Заведующий МБДОУ № 156 Андреященко Елена Александровна


«14» марта 2018 г.